

**Wymagania dla centrali wentylacyjnej do pomieszczenia 4.10 w TN**

	<b>Dane techniczne:</b>	
1	Maksymalny rozmiar	440mm x 850mm x 3690mm
2	Chłodnica freonowa	Czynnik freon 410A; moc chłodnicza 6 kW
3	Strona obsługi	Lewa
4	Przepływ	750m <sup>3</sup> /h
5	Wkład filtra	Filtr kieszeniowy EU-04
6	Nagrzewnica	Elektryczna min 3kW
7	Tłumiki	Na ssaniu i tłoczeniu
8	Poziom hałasu do otoczenia	Max. 50dB(A)
9	Współczynnik mocy wentylacyjnej	0,92 kW/m <sup>3</sup> /s
10	Wentylator z napędem bezpośrednim moc	0,55 kW
11	Nawilżacz G pary	4 kg/h
12	Lanca parowa	22-300
13	Agregat skraplający	Czynnik freon 410A; moc chłodnicza 6 kW, EER 2,4
14	Przewody freonowe (w zamkniętym korycie)	Miedziane izolowane 15,9mm/9,5mm