

### Wymagania dla urządzeń klimatyzacji do pomieszczenia 1.26 w TN

<b>Dane techniczne:</b>		
1	Jednostka wewnętrzna przypodłogowa	TAK
2	Wydajność chłodnicza nominalna nie mniej niż	5 kW
6	Współczynnik EER nie mniej niż	3,2
7	Klasa efektywności energetycznej nie mniej niż	A +
9	Wymiary jednostki wewnętrznej nie więcej niż :	600 x 700 x 210 mm
10	Waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż :	16 kg
11	Zasilanie	220 / 240 - 1 - 50
12	Czynnik chłodniczy	R410A
14	Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej nie więcej niż	64 dB(A)
15	Zakres pracy nie mniej niż	minus 10 - plus 46 °C
16	Maksymalne wymiary jednostki zewnętrznej	735x825x300
17	Waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż	50 kg
18	Typ sprężarki :	Inwerter
19	Średnica rury gazowej	1/2cala
20	Średnica rury cieczowej	1/4cala
21	Maksymalna długość orurowania	35 m
22	Maksymalna różnica wysokości	10 m
23	Rodzaj sterownika	Bezprzewodowy
22	Dostosowany do pracy cały rok	Tak