

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 – 077 Warszawa
Nr sprawy: 10/2015

Warszawa, 20 kwietnia 2015 r.

**Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym
na dostawę i montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych Teatru Narodowego**

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Czy na obiekcie są trasy kablowe i czy będzie można je wykorzystać?.”

Pytanie nr 2:

„Jak są to czy ich wystarczy, czy trzeba będzie robić dodatkowe trasy?”

Pytanie nr 3:

„Ile będzie przepustów ogniowych przechodzących przez ściany?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Odpowiedz na Pytanie nr 1:

Na obiekcie istnieją trasy kablowe i będzie można je wykorzystać.

Odpowiedz na Pytanie nr 2:

Tras kablowych nie wystarczy do wykonania instalacji i trzeba będzie instalować własne trasy kablowe.

Odpowiedz na Pytanie nr 3:

Wszystkie przebicia stropowe, do szachtu, na klatkę schodową, należy koniecznie zabezpieczyć ogniowo. Przebicia wykonane w tej samej strefie ogniowej można zabezpieczyć, ale nie jest to obligatoryjne.

Podpisała:

Olga Malowaniec
Główny Specjalista ds. Zabezpieczenia
Instalacji Sanitarnych W TN